

C E R T I F I K A T

z a

SPAJANJE CEVI S STISLJIVIMI FITINGI

št. certifikata: 693/05

velja do: 29. 11. 2008

Ime in priimek monterja: **SIARD MUSTAR MARKO**

Datum in kraj rojstva: 18. 04. 1980, Ljubljana

Zaposlen v: **JOŽE STRLE s.p.**
Čolnarska 20, 1292 IG

Certifikat velja za:

Spoji so izvedeni z napravo za stiskanje:

Proizvajalec: **POLLER UNIPRESS** tip: 570 tov. št.: 831667

Proizvajalec spojki: **VIEGA – Viega Franz Viegner II GmbH & Co. KG**

Namen:	Plinske instalacije po DVGW G 600, DVGW-TRGI 1986/96, TRF 1996, SIST EN 1775		Instalacije vode, pare, tehničnih plinov, solarnih sistemov - skladno s predpisi	
Tip spojki:	PROFIPRESS G	SANPRESS INOX G	PROFIPRESS	SANPRESS INOX
Material spojki:	baker, rdeča litina	avstenitno nerjavno jeklo	baker ; rdeča litina	avstenitno nerjavno jeklo
Oznaka spojki:	rumena pika, GAS PN 5 GT/1, VIEGA DVGW	rumena pika, GAS PN 5 GT/5 VIEGA DVGW	zeleno pika, VIEGA DVGW	
Tesnilo v spojki:	HNBR - rumeno		EPDM – črno ali FKM – črno, glede na namen	
MOP:	5 bar, PN 5 GT/1	5 bar, PN 5 GT/5	16 bar	
Material cevi:	baker z oznako - plin	avstenitno nerjavno jeklo	baker	avstenitno nerjavno jeklo
Mere cevi: (mm)	po SIST EN 1057 in DVGW-GW 392 do Ø 54	po DVGW-W541 do Ø 54	po SIST EN 1057 in DVGW-GW 392 do Ø 108	po SIST EN 10088, DIN 17455, DVGW-W541 do Ø 108

Preizkus je bil izveden po zahtevah standarda(ov) ali normativnega(ih) dokumenta(ov) :

- DVGW-VP 614-9/97: "Unlösbarer Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen; Pressverbinder", tč. 3.4 in 3.8

Certifikat je izdan na osnovi poročila o preizkusu št.: 824/E-05 in poročila št.: 426/E-00, št. vzorca 4436-1.

Ljubljana, dne 29. 11. 2005



Direktor :

Dr.-Ing. Miro Urn, univ. dipl. inž.